

試験成績表

| | |
|---------|--------------------|
| 御納入先 | 殿 |
| 品名 | AP25C-6N |
| 製造番号 | 9LF-0810 |
| 防災用認証区分 | SYDO-111 No.: 9238 |
| 用途区分 | 即時長時間形 |

| | |
|------|------------|
| 検査種類 | 社内検査 |
| 検査日 | 2019年7月25日 |

| 発電機 | | エンジン | |
|-------|------------------------|------|------------------------|
| 容量 | 22.5 kVA | 形式 | 3TNE84-GH2 |
| 定格電圧 | 220 V | 定格出力 | 29.4 kW |
| 定格電流 | 59.1 A | 回転速度 | 3600 min ⁻¹ |
| 周波数 | 60 Hz | 使用燃料 | 軽油 |
| 回転速度 | 3600 min ⁻¹ | 機関番号 | 93086 |
| 力率 | 80 % | | |
| 相数 | 3 | | |
| 極数 | 2 | | |
| 励磁方式 | ブラシレス | | |
| 発電機番号 | 9LF-0810 | | |

工事番号: HE0103401

オーダー番号: Y1908-030

| No. | 適用規格 | 判定表記 |
|-----|-----------------|---------|
| 1 | NEGA C 313:2018 | 内発協 |
| 2 | JEM1354:2014 | JEM1354 |

総合判定 **合格**

| 承認 | 審査 | 作成 |
|--|---|---|
|  |  |  |

ヤンマーエネルギーシステム株式会社